



MPA | Eberswalde

TEST CERTIFICATE

No. 31/21/4412/01A TC

ZERTIFIKAT-INHABER:

SANDLER AG.
Lamitzmühle 1
95126 Schwarzenbach / Saale
Deutschland


Die Produkte **bluefiber pad, white** und **bluefiber pad, black** (2500 g/m² - 50 mm) wurden als Wandmaterialien (Beladungsfaktor: 1,0 m²/m³) gemäß EN 16516 "Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung gefährlicher Stoffe – Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft" geprüft und deren Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC, VOC und SVOC) bewertet.

bluefiber pad

erfüllt hinsichtlich der VOC-Emissionen die Anforderung folgender Bewertungsregularien

Belgische VOC Verordnung	✓
Französische VOC Klasse A+	✓
Deutsches AgBB-Bewertungsschema (2021)	✓

MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH
06.09.2021


Dr. Peter Schumacher
Head of Institute




Dr. Robby Wegner
Head of Chemical Testing

Prüfdetails: MPA Prüfberichte 31/21/4412/01A und 31/21/4412/01A vom 06.09.2021: VOC Prüfkammertest (EN 16516)

MPA Eberswalde ist akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 für VOC-Emissionsprüfungen:
CEN/TS 16516:2014, DIN EN 16516:2015, EN 16516:2017 und EN 16516:2017+A1:2020.